

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВНУТРИДОВОМОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Согласно пп. "б" п. 43 Правил 410 техническое обслуживание внутридомового газового оборудования осуществляется 1 раз в течение 12 месяцев с даты последнего технического обслуживания с учетом минимального перечня выполняемых работ. Минимальный перечень выполняемых работ включает в себя следующие виды работ (услуг):

1. Визуальная проверка целостности внутридомового газового оборудования и его соответствия нормативным требованиям.
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа к внутридомовому газовому оборудованию.
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопроводов.
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров, в том числе их уплотнений, в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений.
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности.
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если это предусмотрено документацией изготовителя), установленных на газопроводах.
7. Проверка наличия тяги в дымовых (при наличии) и вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым газовым оборудованием, состояния соединительных труб с дымовым каналом (при наличии).
8. Проверка технического состояния электроизолирующего соединения, установленного на газопроводе (при наличии).
9. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.